平成30年度 浄水（大ヶ口水源系）年間

採水場所：浪板交流促進センター

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月24日	5月29日	6月26日	7月17日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月17日	1月22日	2月26日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.05以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.36												**0.36**
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	<0.06												**<0.06**
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												**<0.001**
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												**<0.001**
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	3.4												**3.4**
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	<0.2												**<0.2**
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.1												**7.1**
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
	アンモニア性窒素		mg/ℓ	<0.05												<0.05
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.25												**0.25**
	気温（℃）		℃	14.2												**14.2**
	水温（℃）		℃	12.8												**12.8**

平成30年度 浄水（小鎚水源系）年間

採水場所：小鎚ポンプ場

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月24日	5月29日	6月26日	7月17日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月17日	1月22日	2月26日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ	<0.0003												<0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ	<0.00005												<0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	0.002												0.002
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
8	六価クロム化合物	0.05以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	1.92												1.92
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ	<0.08												<0.08
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ	<0.1												<0.1
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ	<0.0002												<0.0002
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	<0.06												<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.002												0.002
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.004												0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	0.002												0.002
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ	0.01												0.01
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ	<0.03												<0.03
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ	0.02												0.02
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ	4.5												4.5
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ	<0.005												<0.005
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	5												5.00
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ	22												22
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ	60												60
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ	<0.02												<0.02
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ	<0.000001												<0.000001
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ	<0.0005												<0.0005
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	0.2												0.2
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		6.6												6.6
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
	アンモニア性窒素		mg/ℓ	<0.05												<0.05
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.45												0.45
	気温（℃）		℃	16.5												16.5
	水温（℃）		℃	10.0												10.0

平成30年度 浄水（金沢水源系）年間

採水場所：大槌町役場金沢支所

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月24日	5月29日	6月26日	7月17日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月17日	1月22日	2月26日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.05以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.18												0.18
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	<0.06												<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	0.003												0.003
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.004												0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	0.001												0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	3.3												3.3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	<0.2												<0.2
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.4												7.4
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
	アンモニア性窒素		mg/ℓ	<0.05												<0.05
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.30												0.30
	気温（℃）		℃	15.5												15.5
	水温（℃）		℃	11.0												11.0

平成30年度 浄水（中山水源系）年間

採水場所：産直おでんせ

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月24日	5月29日	6月26日	7月17日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月17日	1月22日	2月26日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.05以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.2												0.2
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	<0.06												<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	0.002												0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	0.003												0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	0.001												0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	2.0												2
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	<0.2												<0.2
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.6												7.6
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
	アンモニア性窒素		mg/ℓ	<0.05												<0.05
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.4												0.40
	気温（℃）		℃	12.5												12.5
	水温（℃）		℃	12												12.0

平成30年度 浄水（白銀水源系）年間

採水場所：白銀ポンプ場

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月24日	5月29日	6月26日	7月17日	8月28日	9月25日	10月23日	11月27日	12月17日	1月22日	2月26日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mℓ	0												0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出												不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/ℓ													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/ℓ													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/ℓ													
8	六価クロム化合物	0.05以下	mg/ℓ													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/ℓ	<0.004												<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/ℓ	0.3												0.3
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/ℓ													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/ℓ													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/ℓ													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/ℓ													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/ℓ													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/ℓ													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/ℓ													
21	塩素酸	0.6以下	mg/ℓ	<0.06												<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/ℓ	<0.002												<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/ℓ	<0.001												<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/ℓ	<0.008												<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/ℓ													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/ℓ													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/ℓ													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/ℓ													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/ℓ													
38	塩化物イオン	200以下	mg/ℓ	3												3
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/ℓ													
40	蒸発残留物	500以下	mg/ℓ													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/ℓ													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/ℓ													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/ℓ													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/ℓ													
45	フェノール類	0.005以下	mg/ℓ													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/ℓ	<0.2												<0.2
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下		7.1												7.1
48	味	異常でないこと		異常なし												異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし												異常なし
50	色度	5 以下	度	<0.5												<0.5
51	濁度	2 以下	度	<0.1												<0.1
	アンモニア性窒素		mg/ℓ	<0.05												<0.05
	残留塩素（mg/ℓ）	0.1以上	mg/ℓ	0.35												0.35
	気温（℃）		℃	15.0												15.0
	水温（℃）		℃	11.8												11.8