令和5年度 浄水（大ヶ口水源系）年間

採水場所：浪板交流促進センター

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月25日	5月30日	6月27日	7月18日	8月29日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月23日	2月20日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mL	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004			<0.004									<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41			0.52									0.52
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06			<0.06									<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008			<0.008									<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	3.7	3.5	3.4	3.1	3.2							4.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005以下	mg/L													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2							<0.2
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9							7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5
51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1
	アンモニア性窒素		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25							0.30
	気温(℃)		℃	12.8	15.0	26.0	26.0	26.0	22.8							26.0
	水温(℃)		℃	14.5	17.2	20.4	23.0	28.0	25.0							28.0

令和5年度 浄水（小鎚水源系） 年間

採水場所：小鎚ポンプ場

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月25日	5月30日	6月27日	7月18日	8月29日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月23日	2月20日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mL	0	0	0	0	0	1							1
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L	0.002			0.003									0.003
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004			<0.004									<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	1.57			1.41									1.57
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06			<0.06									<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.001			0.001									0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	0.001			0.002									0.002
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.003			0.005									0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001			0.002									0.002
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008			<0.008									<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	5.6	5.8	5.5	4.6	4.8	4.3							5.8
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005以下	mg/L													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3							0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.5	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5							6.6
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5
51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1
	アンモニア性窒素		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/L	0.40	0.35	0.30	0.30	0.10	0.20							0.40
	気温(℃)		℃	13.8	15.0	28.0	25.0	28.8	21.5							28.8
	水温(℃)		℃	12.0	14.5	16.6	18.5	20.6	18.8							20.6

令和5年度 浄水（対間水源系） 年間

採水場所：大槌町役場金沢支所

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月25日	5月30日	6月27日	7月18日	8月29日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月23日	2月20日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mL	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004			<0.004									<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.31			0.44									0.44
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06			<0.06									<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.003			0.006									0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			0.002									0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.004			0.008									0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			0.002									0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	0.001			0.002									0.002
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008			<0.008									<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	4.1	3.8	3.5	3.7	3.6	3.6							4.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005以下	mg/L													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/L	0.5	<0.2	0.2	0.2	0.3	<0.2							0.5
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2							7.2
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5
51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1
	アンモニア性窒素		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/L	0.35	0.35	0.30	0.30	0.20	0.35							0.35
	気温(℃)		℃	13.4	20.0	25.2	25.8	28.8	21.2							28.8
	水温(℃)		℃	11.0	15.0	17.8	21.2	24.5	21.0							24.5

令和5年度 浄水（中山水源系）年間

採水場所：産直おでんせ

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月25日	5月30日	6月27日	7月18日	8月29日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月23日	2月20日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mL	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004			<0.004									<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.31			0.41									0.41
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06			<0.06									<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	0.002			0.006									0.006
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			0.003									0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	0.002			0.008									0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			0.004									0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001			0.002									0.002
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008			<0.008									<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.0							2.1
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005以下	mg/L													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/L	<0.2	<0.2	0.3	0.4	0.2	0.2							0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下		7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4							7.5
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5
51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1
	アンモニア性窒素		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/L	0.25	0.25	0.15	0.25	0.20	0.30							0.30
	気温(℃)		℃	12.0	17.8	23.2	24.2	27.2	19.5							27.2
	水温(℃)		℃	12.0	15.6	18.4	20.2	23.5	20.0							23.5

令和5年度 浄水（白銀水源系）年間

採水場所：白銀ポンプ場

項目番号	項目名	水質基準値 数値	単位	4月25日	5月30日	6月27日	7月18日	8月29日	9月26日	10月24日	11月28日	12月19日	1月23日	2月20日	3月18日	最高値
1	一般細菌	100以下	集落数/mL	0	0	0	0	0	0							0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/L													
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/L													
5	セレン及びその化合物	0.01以下	mg/L													
6	鉛及びその化合物	0.01以下	mg/L													
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/L													
8	六価クロム化合物	0.02以下	mg/L													
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/L	<0.004			<0.004									<0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/L	0.41			0.59									0.59
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/L													
13	ホウ素及びその化合物	1以下	mg/L													
14	四塩化炭素	0.002以下	mg/L													
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/L													
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	mg/L													
17	ジクロロメタン	0.02以下	mg/L													
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
19	トリクロロエチレン	0.01以下	mg/L													
20	ベンゼン	0.01以下	mg/L													
21	塩素酸	0.6以下	mg/L	<0.06			<0.06									<0.06
22	クロロ酢酸	0.02以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
23	クロロホルム	0.06以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
26	臭素酸	0.01以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
27	総トリハロメタン	0.1以下	mg/L	<0.001			0.001									0.001
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/L	<0.002			<0.002									<0.002
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/L	<0.001			0.001									0.001
30	ブロモホルム	0.09以下	mg/L	<0.001			<0.001									<0.001
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/L	<0.008			<0.008									<0.008
32	亜鉛及びその化合物	1以下	mg/L													
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/L													
34	鉄及びその化合物	0.3以下	mg/L													
35	銅及びその化合物	1以下	mg/L													
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/L													
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/L													
38	塩化物イオン	200以下	mg/L	3.6	3.6	3.4	3.2	3.0	3.0							3.6
39	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300以下	mg/L													
40	蒸発残留物	500以下	mg/L													
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/L													
42	ジェオスミン	0.00001以下	mg/L													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/L													
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/L													
45	フェノール類	0.005以下	mg/L													
46	有機物（全有機炭素(TOC)量）	3以下	mg/L	0.3	<0.2	0.3	<0.2	<0.2	<0.2							0.3
47	pH値	5.8以上8.6以下		6.9	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8							7.1
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
50	色度	5以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5
51	濁度	2以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1
	アンモニア性窒素		mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05							<0.05
	残留塩素(mg/ℓ)	0.1以上	mg/L	0.40	0.40	0.35	0.45	0.30	0.50							0.50
	気温(℃)		℃	15.0	15.2	25.8	24.1	28.0	20.2							28.0
	水温(℃)		℃	11.0	14.7	18.4	20.5	24.2	21.5							24.2