

令和6年4月15日

一般競争入札 参加予定業者 御中

大槌町 企画財政課 財政管財係

## 質問回答書

「大町雨水ポンプ場施設耐水化工事」について、下記のとおり質問がありましたので、ご回答申し上げます。

入札日 令和6年4月23日

No.	質問内容	回答
1	電気設備工事 設計図PE-04, PE-06, PE-10, PE-11に燃料小出槽及び配管が今回工事範囲となっておりますが、設計内訳書に見当たりません。 また、燃料小出槽架台、流入ゲート部架台、流入ゲート部足場架台及び、自動除塵機室拡張架台の材質をご指示ください。	1. お問い合わせの燃料小出槽及び配管については、『024機械設備工事設計書』にて計上しております。 2. 各架台につきましては、鋼板及び形鋼の材質はSS400、鋼管の材料はSTKR400で積算しております。