

令和6年5月21日

一般競争入札 参加予定業者 御中

大槌町 企画財政課 財政管財係

質問回答書

「第4分団第1部・第2部消防屯所建設工事監理業務委託」について、下記のとおり質問がありましたので、ご回答申し上げます。

入札日 令和6年5月23日

No.	質問内容	回答
1	<p>【建築特記仕様書-01】</p> <p>■工事範囲（既存建物解体工事）について 建築意匠図A-02特記仕様書No.1 工事概要4. 工事範囲では、2. 既存建物解体工事一式 木造平屋建床面積62.79㎡ 建築意匠図A-27現況配置図では、町道北側の既存消防屯所解体建物別途工事との記載があります。 工事設計書には、既存建物解体工事についての記載は一切ありません。 このように設計図書に相違がみられ解体工事有無についての結果により入札に大きく左右されます。設計書を正とし既存解体工事は、別途工事として積算してよろしいでしょうか。</p>	既存解体工事は、別途工事となります。
2	<p>【建築外構-2】</p> <p>■アスファルト舗装の仕様について 意匠図A-28外構平面・詳細図A-5-10-15、断面図では下層路盤 t=250, 上層路盤 t=150mm、設計書建築工事細目別内訳書P-49では、A-5-10-15と設計図書に相違がみられますが、意匠図を正と判断してよろしいでしょうか。</p>	意匠図を正とし舗装構成は、A-5-15-25となります。
3	<p>【建築外構-3】</p> <p>■B道路用鉄筋コンクリート側溝蓋の仕様について 意匠図A-28外構詳細図JISA5543 300Aでは採用する仕様がどれなのかが不明。設計書では、RC蓋仕様が不明です。 車両等の荷重が無い歩道用程度と判断し1種 t=95mmの仕様としてよろしいでしょうか。</p>	コンクリート蓋は2重の仕様となります。